

SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle GAS
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 01-028-6 Beg. SVGW

Antragsteller: Wieland + Oertli AG, CH-8306 Illnau
Hersteller: Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG, DE-42404 Haan

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW sowie auf den Bericht Nr. 01-028-6 Beg. zertifiziert der SVGW folgendes Serienprodukt:

Produkt: Steckkupplungen mit integriertem Schnellverschluss (Absperreinrichtung)
Stamm-Bezeichnung: Walther Präzision
Modelle/Typen: Serie LP
Nennweiten: DN 2.5, DN 3, DN 4, DN 6, DN 7, DN 9, DN 12, DN 19, DN 32, DN 50
Prüfgrundlage: 94/9/EG, EN 13463-1, EN 1127-1, DIN 3537 und DIN 3387
Zertifizierungsgrundlage: Berichte, Nrn.: 84/458/84/385 (03/85), 93/329/99/647 (08/93) des EBI, DE-Karlsruhe; SVGW-Bericht, Nr. 01-028-6 Beg. (03/01) der TPG, CH- Schwerzenbach
Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.03.2016**
Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar
- Erdgas, Propan/Luft, Butan/Luft und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -10°C bis +60°C

Weitere Bestimmungen:

- Schläuche dürfen nicht zusammengekoppelt werden (G1, Ziffer 6.331)
- Kupplungen sind in jedem Fall nach einer Absperrarmatur zu montieren (G1, Ziffer 6.334)
- Steckkupplungen sind vor dem Ausschwenken des Brenners zu entkoppeln (G1, Ziffer 6.335)

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kap. 6.2).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Leiter/Sachbearbeiter
Zertifizierungsstelle:



Javier Fernandez

Sachbearbeiter
Zertifizierungsstelle:



Nesimi Öner

Zürich, 07.02.2012